

Izveidot pieslēgumu no stadiona sadalnes

Tranšejū rakšanu esošo komunikāciju tuvumā veikt tikai ar rokām

Šķērsojumā vietās ar komunikācijām, ievērot minimālo vertikālo attālumu 0.25m. Esošo komunikāciju dziļumu precizēt būvniecības laikā.

Šķērsojumā vietās ar komunikācijām, ievērot minimālo vertikālo attālumu 0.25m. Esošo komunikāciju dziļumu precizēt būvniecības laikā.

Projekt.kabeļis līdz sūkņu vadības sadalnei
AXPK 4x25; L-110,0m
Projekt. aizsargcaurule PEØ75 (750N); L-100,0m

80960030384

X=309450
Y=519650

80960030384

Vadības sadalne

Projektējama artēziskais urbums akā 8.0 l/sek

Artēziskā

Urbums Nr.1

X = 309404.61

